

Codice Impianto di distribuzione	37122
Denominazione impianto di distribuzione	APRICENA

Periodo di Riferimento	
Mese	07
Anno	2024

	VALORE	DATA E ORA DELLA RILEVAZIONE	CODICE IDENTIFICATIVO PUNTI DI RILEVAZIONE
Valore minimo orario pressione di esercizio (mbar)	22,3	25/07/2024 12:00:00	37122P02
Valore massimo orario pressione di esercizio (mbar)	25,3	29/07/2024 05:15:00	37122P01

DATI IMPIANTO						MEDIA DEI VALORI ORARI DI PRESSIONE (mbar)
CODICE PUNTO DI RILEVAZIONE	CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	PARTE IMPIANTO	MEDIA
37122P01	071004	Foggia	Apricena	Via Madonna degli angeli SNC	Derivazione utenza aerea	24,2
37122P02	071004	Foggia	Apricena	Corso Generale Torelli SNC	Derivazione utenza aerea	23,4